



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Тюменской области

(Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)

Территориальный отдел в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 49 от 07.08.2023г.

Мною, Главным специалистом-эксперт территориального отдела в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах Кряжевой С.В.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей» города Ишима

Тюменская область, г Ишим, ул. Республики ,10; г. Ишим ул. Красина ,38.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- МАДОУ « Детский сад № 10» г. Ишима, по адресу : г. Ишим ул. Республики 10;

- 1) Подходные дорожки неровные, имеются ямки, что является нарушением п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.
- 2) В теневых навесах отсутствует деревянное покрытие, пол залит цементным раствором, в некоторых уложены плиты (неровные, выбоины), что является нарушением п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого теневые навесы оборудуют полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения.
- 3) Отсутствует разграничение пяти игровых площадок между собой заборчиком или зелеными насаждениями, что является нарушением п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого игровая зона включает групповые площадки, индивидуальные для каждой группы. Для отделения групповых площадок друг от друга, а также для отделения их от хозяйственной зоны используют зеленые насаждения.
- 4) Отсутствует оборудованное место для хранения детских колясок (на момент осмотра детские коляски ставят в теневой навес одной из группы), что является нарушением п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи», согласно которого на собственной территории дошкольной организации следует располагать игровую (групповые и физкультурно-оздоровительные площадки) и хозяйственную зоны, а также место для хранения колясок, велосипедов, санок.

5) В группе «цыплята» детские столы имеют дефекты в отделке, что не возможно провести качественную влажную уборку с дез. средствами, что является нарушением п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

6) На пищеблоке над электрокотлом отсутствует локальная система вентиляции, что является нарушением п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции. (указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

-МАДОУ «Детский сад № 10» г. Ишима, по адресу : г. Ишим ул. Республики 10:

1) Обеспечить исполнение п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок : до 02.08.2024 г.

2) Обеспечить исполнение п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок : до 02.08.2024 г.

3) Обеспечить исполнение п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок : до 02.08.2024 г.

4) Обеспечить исполнение п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок : до 02.08.2024 г.

5) Обеспечить исполнение п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок : до 15.01.2024 г.

6) Обеспечить исполнение п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок : до 15.01.2024 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **МАДОУ «Детский сад № 10» г. Ишима,**

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах по адресу: г.Ишим, ул.Ленина, 28, тел./факс: 8 (34551)-2-37-28, E-mail: ter-ishim@rpn72.ru, заказным почтовым отправлением с

уведомлением о вручении или иным доступным способом

в срок до 04.08.2024г, 17.01.2024г.,

с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела в г. Ишиме
Ишимском, Абатском, Викуловском,
Сорокинском районах Кряжева С.В.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 07 » августа 2023 г.

(подпись) (инициалы и фамилия)

Вид

Исход С.М.

Предписание направлено по адресу:
